



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
телефон: (495) 597-5530, тел./факс: (495) 597-5555
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

Технические условия для присоединения № 313 - 6/17 от 25.02.2014 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: **НП «Фламандия»**

Объект газификации: 213 индивидуальных жилых домов, 107 блокированных двухсекционных жилых домов, 2 блокированных десятисекционных жилых дома (с расходом газа 1700 м³/час) по адресу: г. Домодедово, мкр. Белые столбы

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): Газопровод высокого давления Р=1,2МПа, D=100мм., проложенный на ЗАО «Борь»

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 28.02.2012 г. № 208/7

018122

Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз».

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе ЗАО «Борь».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,65 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».

Заместитель Генерального
Директора - Главный инженер

Начальник Технического отдела

Е.Д. Шумейко
(И.О.Ф.)

Т.Н. Овчинникова
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

04.03.2014

(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

04.03.2014

(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)